

## Hoog Risico

Ziekenhuizen, zorginstellingen, celinrichtingen, asielzoekerscentra, trucestops, campings, bungalowparken, jachthavens, zwembaden, sauna's, panden met logiesfunctie waaronder hotels, bed & breakfast met meer dan 5 slaappleatsen.



## Zorgplicht

Overige panden waar vernevelende tappunten aanwezig zijn zoals; sportclubs, scholen, zorgwoningen, etc.

### Hoog risico locatie:

Beheer	Reden	Frequentie	Toelichting
<b>Risicoanalyse en beheerplan</b>	Verplicht	Eenmalig en binnen 3 maanden na iedere risico relevante wijziging in de installatie of het gebruik	Iedere prioritaire instelling die vernevelende tappunten heeft, dient een risicoanalyse en beheerplan op te laten stellen door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.
<b>Thermisch beheer</b>	Verplicht	Periodiek volgens beheerplan	Om een legionella-vrije installatie te waarborgen, dient u kritische punten in uw installatie te beheren middels beheersmaatregelen, beschreven in het beheersplan.
<b>Jaarlijkse audit</b>	Optioneel	Eén keer per jaar	U bent verplicht uw beheersmaatregelen uit te voeren en vast te leggen in logboeken. Om dit te controleren kunt u een jaarlijkse audit laten uitvoeren.
<b>Watermonsters</b>	Verplicht	Om de zes maanden	In bijlage 3 van de Regeling Legionellapreventie staat hoeveel monsters u moet nemen. Dit is afhankelijk van het aantal tappunten in uw installatie.
<b>Keerklep controle</b>	Verplicht	Eén keer per jaar	Een keerklep draagt zorg dat verontreinigd water niet terug kan stromen en andere delen van de leidingwaterinstallatie kan verontreinigen.
<b>Boilerreiniging</b>	Verplicht	Eén keer per jaar	Afzetting en sediment is een goede voedingsbodem voor de groei van bacteriën (o.a. Legionella).
<b>Legionellavrije douchekop</b>	Optioneel	Permanent	Tijdelijke oplossing bij een verhoogde concentratie Legionella. Ook permanent toepasbaar (fysisch beheer) wat resulteert in vermindering van beheersmaatregelen.
<b>Temperatuur op afstand</b>	Optioneel	Permanent	Indien uw beheerplan periodieke temperatuurmetingen voorschrijft, kunt u er ook voor kiezen dit digitaal uit te voeren d.m.v. ons slimme software systeem
<b>Gebouwdossier</b>	Optioneel	Permanent	U dient uw logboeken ter inzage op locatie te hebben bij controles van de inspecteur. Het online gebouwdossier geeft u een duidelijk digitaal overzicht in stand van zaken. Handig in geval van meerdere locaties.

## Zorgplicht locatie:

<b>Beheer</b>	<b>Reden</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Risicoanalyse en beheerplan</b>	Optioneel	Eenmalig en na iedere risico relevante wijziging in de installatie of gebruik	U heeft de zorgplicht om deugdelijk drinkwater te leveren. Bij locaties die vernevelende tap-punten hebben, is het aan te bevelen in het kader van uw zorgplicht een risicoanalyse en beheerplan Legionella-preventie op te laten stellen.
<b>Thermisch beheer</b>	Optioneel	Periodiek volgens beheerplan	U heeft de zorgplicht om deugdelijk drinkwater te leveren. Om een legionella-vrije installatie te waarborgen, dient u kritische punten in uw installatie te beheersen middels beheersmaatregelen, beschreven in het beheersplan.
<b>Jaarlijkse audit</b>	Optioneel	Eén keer per jaar	Als u ter invuling van uw zorgplicht besloten heeft een risicoanalyse en beheerplan te laten opstellen, kunt u jaarlijks laten controleren of het beheer goed wordt uitgevoerd .
<b>NEN 1006 Inspectie</b>	Verplicht	Eenmalig en na iedere risico relevante wijziging in de installatie of gebruik	Collectieve waterleidinginstallaties moeten voldoen aan de NEN1006. Een inspectie kan u ervan verzekeren dat de installatie deugt, of kan u aanbevelen installatie-aanpassingen uit te voeren. (Bij het uitvoeren van een risico-analyse Legionella-preventie wordt de installatie reeds gecontroleerd o.b.v. NEN1006)
<b>Watermonsters</b>	Optioneel	Om de zes maanden	Ter uitvoering van uw beheerplan of ter invuling van uw zorgplicht kunt u één of twee keer per jaar het water laten onderzoeken op de aanwezigheid van o.a. de Legionella bacterie.
<b>Keerklep controle</b>	Verplicht	Eén keer per jaar	Een keerklep draagt zorg dat verontreinigd water niet terug kan stromen en andere delen van de leidingwaterinstallatie kan verontreinigen.
<b>Boilerreiniging</b>	Verplicht	Eén keer per jaar	Afzetting en sediment is een goede voedingsbodem voor de groei van bacterien (o.a. Legionella).
<b>Legionellavrije douchekop</b>	Optioneel	Permanent	Tijdelijke oplossing bij een verhoogde concentratie Legionella. Ook permanent toepasbaar (fysisch beheer) wat resulteert in vermindering van beheersmaatregelen.
<b>Temperatuur op afstand</b>	Optioneel	Permanent	Indien uw beheerplan periodieke temperatuurmetingen voorschrijft, kunt u er ook voor kiezen dit digitaal uit te voeren d.m.v. ons slimme software systeem.
<b>Gebouwdossier</b>	Optioneel	Permanent	U dient uw logboeken ter inzage op locatie te hebben bij controles van de inspecteur. Het online gebouwdossier geeft u duidelijk digitaal overzicht in de stand van zaken. Handig in geval van meerdere locaties.